



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА  
ПРОХЛАДНЕНСКОГО РАЙОНА

36100, КБР, г. Прохладный, ул. Ленина, 70/4

18 10.2018 № 16-43-2018

Директору МКОУ  
«СОШ №2 с.п. Алтуд»

### **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений требований  
Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ  
«О противодействии терроризму»,  
Федерального Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ  
«О пожарной безопасности», Федерального  
Закона от 22.07.2008 №123-ФЗ  
«Технический регламент о требованиях  
пожарной безопасности»

Прокуратурой Прохладненского района в соответствии с заданием прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики проведена проверка совместно с ОНД по г. Прохладному и Прохладненскому району ГУ МЧС России по КБР соблюдения законодательства об антитеррористической защищенности в местах массового пребывания людей.

В ходе проверки в деятельности МКОУ «СОШ №2 с.п. Алтуд» выявлены нарушения федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального закона №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального Закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в частности:

- Автоматическая пожарная сигнализация не обеспечивает своевременное обнаружение пожара в любой точке здания по причине неисправности отдельных шлейфов ( №№ 5, 6, 12). ( п. 61 ППР РФ);
- Не представлены протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердачного помещения. ( п. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).
- Двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров не имеют приспособлений для samozакрывания и уплотнений в притворах. ( п. 4.2.7. СП 1.13130.2009).
- Пожарный водоем на территории учреждения не заполнен водой в полном объеме. К пожарному водоему не обеспечено доступность подъезда пожарной техники в любое время года. Не организованы и не проводятся проверки их работоспособности не реже 2 раз в год

(весной и осенью) с составлением соответствующих актов. ( п. 55 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

- Местонахождение подземного пожарного водоема не обозначено указателями, объемными со светильником или плоскими, выполненными с использованием флуоресцентных или светоотражающих покрытий. ( п. 1.12 ГОСТ 12.4..009-83 )

Указанные нарушения отрицательно сказываются на комплексной безопасности пребывающих в учреждении и не позволяют обеспечить постоянный контроль, предупреждение террористических актов и чрезвычайных ситуаций, что является недопустимым.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах: обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму; приоритет мер предупреждения терроризма.

К числу мер по противодействию терроризму и экстремизму относится создание и поддержание необходимого уровня защищенности объектов, в том числе и пожарной безопасности.

В целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом устанавливаются требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера.

На основании пункта 3 статьи 20 Федерального Закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 1 Правил пожарной безопасности установленные требования пожарной безопасности обязательны для применения и исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их должностными лицами.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" от 18 июня 2003, приказом МЧС РФ № 315 утверждены нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (Далее НПБ 110-03).

В соответствии с п.4 НПБ 110-03 в зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений, с мокрыми процессами.

На основании п.7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Таким образом, выявленные нарушения требований федерального законодательства антитеррористической защищенности и пожарной безопасности создают реальную угрозу жизни и здоровью граждан, создают предпосылки для возникновения пожароопасной ситуации и уничтожению имущества, нарушает конституционные права неопределенного круга лиц на безопасные условия жизни.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять исчерпывающие и конкретные меры по устранению выявленных нарушений Федерального законодательства и недопущению их впредь.

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения закона.

3. Представление рассмотреть с обязательным участием представителя прокуратуры Прохладненского района.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру Прохладненского района в письменной форме в месячный срок, с приложением документа, подтверждающего факт привлечения виновного лица к дисциплинарной ответственности (приказ, распоряжение).

Прокурор района  
старший советник юстиции



А.Х. Каншаев